MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Bányahomok

Quartz Kft *Mintavétel:Pécs,Fosztóvölgyi homokbánya*

4; Nyilatkozat tárgya:bányahomok

A termék megfelel e-ÚT 06.02.11 szerinti földmű építésre

5;A nyilatkozat megfelel a következő dokumentumok követelményeinek.

Vizsgálati jegyzőkönyv száma: TLI Zrt . Labor		**T05/2019/01/0990**
Vizsgálati paraméterek	**Mértékegység**	**Mért érték**
Maximális száraz tréfogatsűrűség	ϱ_d max (g/ cm^3)	1,77
Optimális víztartalom	(m%)	10,4
Szervesanyag tartalom: T04/2019/05/0032	I_{om} (%)	0,7
Folyási határ w_t	(m%)	-
Sodrási határ W_I	(m%)	-
Plasztikus index Ip	(m%)	-
Konzisztencia index Ic	(m%)	-
Összetétel jellemzők		
Kavics	%	0,8
Homok	%	96,3
Iszap és agyag	%	2,9
Agyag	%	0,0
Egyenetlenségi mutató	Cu	3,05

A e-ÚT 06.02.11 szabvány előírás szerint osztályozása	**Minősítési osztály**
Újrahasznosított anyag minősítése földműanyag építése szerint 4.2.2.2 pont szerint	**M-3 megfelelő földműanyag**
Szervességének minősítése 4.6 táblázat szerint	**$S_{0,063}$<5 %**
Vízvezető képesség 4.2.4.1 pont szerint	**V-2 jó vízvezető**
Tömöríthetőség minősítése 4.2.3.3	**T-3 nehezen tömöríthető**
Fagyveszélyesség minősítése 4.9 táblázat szerint	**X-1 fagyálló**

A kiadott megfelelőségi nyilatkozat kizárólag szállítólevéllel együtt érvényes.

Kiadás helye és dátuma: Pécs, 2019. szeptember 23.

A felhasználó nevében és részéről aláíró személy:

.....

A megfelelőségi nyilatkozat megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17050-1 szabvány előírásainak.